

Klassifizierungseigenschaften

Nr B/MLTB-332-2010









Für Voruntersuchungen mit der Normen PN-EN 14351-1:2006 übereinstimmend,
gemäß den Punkten 4.14, 4.5, 4.2, 4,8


Notified body NB 2189

Firma: **"PRIMA" Sp. z o.o.**
ul. Magazynowa 92, 88-100 Inowrocław
Herstellung: **Fenster und Balkontüren aus Profil PVC-U im
KBE System_88mm System angefertigt**

Die Forschungsergebnisse sind in den folgenden Forschungsberichten, nach Nummer enthalten :
MLTB-332-2010-A, MLTB-332-2010-B

Akkreditierte Forschungsmöglichkeiten :					
Klassifizierungsnormen :		PN-EN 1026:2001	PN-EN 1027:2001	PN-EN 12211:2001	PN-EN 14609:2006 + 14351-1:2006 punkt 4.8.
Erforschtes Erzeugnis (B x H mm)	 1000 x 2300 KBE SYSTEM_88MM ROTO NT	KLASSE 4 $Q_{100} = 0,38 \text{ m}^3/\text{h.m}$ $Q_{100} = 1,02 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$	KLASSE E900 Ohne Abdeckung 900Pa	KLASSE C4 1600Pa - 1/300L	350N Schwellwert
	 2300 x 1700 KBE SYSTEM_88MM ROTO NT	KLASSE 4 $Q_{100} = 0,41 \text{ m}^3/\text{h.m}$ $Q_{100} = 1,61 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$	KLASSE 8A Ohne Abdeckung 450Pa	KLASSE C5 2000Pa - 1/449L	350N Schwellwert

MOBILNE LTB
Laboratoriumsleiter
Adam Mścichowski
Inowrocław, 27-07-2010



MOBILNE
Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
Anna Mścichowska, Adam Mścichowski
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel. 0 696 050 073, fax 074 661 41 40
NIP 8862868350, Regon: 020573602



MOBILNE LTB s.c.
A. Mścichowska, A. Mścichowski
Steueridentifikationsnummer PL 8862868350
Gewerbeanmeldungsnummer 020573602

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
Tel.: +48 696 050 073, Fax: + 48 74 6614140
<http://www.mobiltb.pl>
E-mail: biuro@mobiltb.pl

Akkreditiertes Laboratorium
(accredited body) **AB 1054**
Benannte Stelle
(notified body) **NB 2189**